ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http:www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ **77.01.12.П.001577.05.20** Дата **22. 05. 2020 г.**

Основание производства экспертизы: заявление № 20/02.12.001527-2 от 13.04.2020

Дата (период) проведения экспертизы: с 14.05.2020 по 22.05.2020

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста, регистрационный № 2Ц-10-113962 от 16.11.2015г.

Заказчик: АО "Опытный завод сухих смесей " (ИНН:7726017335, ОГРН:1027739149965)
Адрес: 117403, Москва, Мелитопольская улица , вл. 11, кор. 2 (Россия)

Объект экспертизы: Смеси сухие штукатурные специализированные: "БИРСС 11", "БИРСС 11 ДСК", "БИРСС 11 Мороз", "БИРСС 112", "БИРСС 115", "БИРСС 12", "БИРСС 12 Мороз", "БИРСС 15", "БИРСС 15 белая", "БИРСС 15 Э грунт", "БИРСС 15 Э грунт Мороз", "БИРСС 15 Э накрывка", "БИРСС 15 ЭК фасад", "БИРСС 15 Я", "БИРСС 22", "БИРСС 22Н", "БИРСС 22Т", "БИРСС 22Т белая", "БИРСС 43", "БИРСС 43ВС", "БИРСС 43 С5 грунт", "БИРСС 43 С5 накрывка", "БИРСС 43 С5 накрывка белая", "БИРСС 45 С5 обрызг", "БИРСС 48", "БИРСС 48 Мороз", "БИРСС 50", "БИРСС 50 наполненная", "БИРСС 50 червячная", "БИРСС 50 Т наполненная", "БИРСС 52", "БИРСС 55", "БИРСС 60", "БИРСС 60 ИГ грунт", "БИРСС 60 ИГ Мех грунт", "БИРСС 60 ИГ накрывка", "БИРСС 60 ИГ обрызг", "БИРСС 60 Спец", "БИРСС 66", "БИРСС Краска реставрационная сухая"

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

Сведения об изготовителе: АО "Опытный завод сухих смесей "
Адрес: 117403, Москва, Мелитопольская улица , вл. 11, кор. 2 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5745-003-05668056-2011 "Смеси сухие штукатурные специализированные"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 5745-003-05668056-2011 "Смеси сухие штукатурные специализированные", этикетка, данные о составе, договор аренды, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой порошки со специфическим запахом.
Состав: цемент, песок, добавки

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) №77.6073 от 19.05.2020 г.

004711

Гигиеническая характеристика продукции:
Эффективная удельная активность (Аэфф. м)
природных радионуклидов (Бк/кг): 25 не более 370

и соответствует 1 классу строительных материалов.
При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: силикатсодержащей пыли(цемент), кремнию диоксиду (кварц). Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способность вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при контакте с кожей).

Область применения: Для выравнивания стен и потолков при строительстве и ремонте жилых и общественных зданий и сооружений при производстве внутренних и наружных штукатурных работ. Используются для оштукатуривания следующих поверхностей: кирпич, бетон, пено-газобетон, штукатурка, асбестоцемент, гипсокартон и т.д

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 5745-003-05668056-2011. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкций по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.11,19)

Заключение: Продукция: Смеси сухие штукатурные специализированные: "БИРСС 11", "БИРСС 11 ДСК", "БИРСС 11 Мороз", "БИРСС 112", "БИРСС 115", "БИРСС 12", "БИРСС 12 Мороз", "БИРСС 15", "БИРСС 15 белая", "БИРСС 15 Э грунт", "БИРСС 15 Э грунт Мороз", "БИРСС 15 Э накрывка", "БИРСС 15 ЭК фасад", "БИРСС 15 Я", "БИРСС 22", "БИРСС 22Н", "БИРСС 22Т", "БИРСС 22Т белая", "БИРСС 43", "БИРСС 43ВС", "БИРСС 43 С5 грунт", "БИРСС 43 С5 накрывка", "БИРСС 43 С5 накрывка белая", "БИРСС 45 С5 обрызг", "БИРСС 48", "БИРСС 48 Мороз", "БИРСС 50", "БИРСС 50 наполненная", "БИРСС 50 червячная", "БИРСС 50 Т наполненная", "БИРСС 52", "БИРСС 55", "БИРСС 60", "БИРСС 60 ИГ грунт", "БИРСС 60 ИГ Мех грунт", "БИРСС 60 ИГ накрывка", "БИРСС 60 ИГ обрызг", "БИРСС 60 Спец", "БИРСС 66", "БИРСС Краска реставрационная сухая" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). «В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи) **Васильева Г. В.**

Заведующий отделом профилактической токсикологии **Завьялов Н. В.**

Заместитель главного врача, Скворцова Е.Л.
Руководитель (заместитель) органа инспекции **Мизгайлов А.В.**

XXXXXXXX