# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00733/22

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Закрытое акционерное общество "ДЕКАРТ" (ЗАО "ДЕКАРТ").
Место нахождения: 141400, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, владение 31.
Адрес места осуществления деятельности: 141400, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, владение 31.
ОГРН: 1037739422874. ИНН: 7717107350. Телефон: +7 4995509696. Электронная почта: certif@dekart.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Закрытое акционерное общество "ДЕКАРТ" (ЗАО "ДЕКАРТ").
Место нахождения: 141400, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, владение 31.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141400, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, владение 31.
ОГРН: 1037739422874. ИНН: 7717107350. Телефон: +7 4995509696. Электронная почта: certif@dekart.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589. Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытия на основе акриловых (латексных) красок и баз под колеровку торговых марок: HUSKY, JOBI, OLIMP, «ЭКСПЕРТ», «СОСНОВЫЙ ДОМ», «ДЕКАРТ», «DEKART» «LUXENS», «KRAFOR», «Альфавит», «Класс», изготавливаемых в соответствии с ТУ 2316-086-51218143-2011 изм. №7. (Перечень и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, приведены в Приложении №1 на 1 листе, Приложении №2 на 2 листе). Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС 3209 10 000 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протоколы сертификационных испытаний № 82-С/ТР-22 от 26.01.2021 г., № 83-С/ТР-22 от 26.01.2021 г., № 84-С/ТР-22 от 26.01.2021 г. от Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 733-АСП/21 от 17.11.2021 г. ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в Приложении №1 на 1 листе.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Срок хранения от 24 месяцев до 36 месяцев в соответствии с информацией на упаковке. Условия хранения продукции- Составы хранят в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С и ниже 40 °С. Срок службы или ресурс продукции: не менее пяти лет при соблюдении норм эксплуатации.
Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе, Приложении №2 на 2 листе.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 01.02.2022 по 31.01.2027

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Подсевалов Денис Сергеевич (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Коншин Александр Александрович (фамилия, имя, отчество)

# ПРИЛОЖЕНИЕ №1

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00733/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:**

Технические условия ТУ 2316-086-51218143-2011 «КРАСКИ АКРИЛОВЫЕ (ЛАТЕКСНЫЕ) И БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ от 18.01.2011 г. с изменением №7.

**Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента**

| Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение национального стандарта или свода правил, наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|---|---|---|
| Покрытия на основе акриловых (латексных) красок и баз под колеровку торговых марок: HUSKY, OLIMP, JOBI, «ЭКСПЕРТ», «СОСНОВЫЙ ДОМ», «ДЕКАРТ», «DEKART» «LUXENS», «KRAFOR», «Альфавит», «Класс», предназначенных для внутренних отделочных работ, марок: Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ, Краска ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ, Краска ДЛЯ ПОТОЛКОВ, ВДАК-2181, нанесённые на несгораемое основание с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь) 200 г/м$^2$ на один слой, толщиной готового слоя не более 1 мм; марок: Краска ВЛАГОСТОЙКАЯ, Краска ДЛЯ ДЕТСКИХ КОМНАТ, Краска ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ В ГОСТИНЫХ И СПАЛЬНЯХ, нанесённые на несгораемое основание с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь) 200 г/м$^2$ на один слой, толщиной готового слоя не более 1 мм; марок: Краска МОЮЩАЯСЯ, Краска ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ, ВДАК-2180, нанесённые на несгораемое основание с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь) 200 г/м$^2$ на один слой, толщиной готового слоя не более 1 мм; марок: Краска ФАСАДНАЯ, ВДАК-1180, ВДАК-1181, Краска для OSB (ОСП), нанесённые на несгораемое основание с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь) 200 г/м$^2$ на один слой, толщиной готового слоя не более 1 мм, изготавливаемых в соответствии с ТУ 2316-086-51218143-2011 изм. №7. | | Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1 |
| | ГОСТ 30244-94 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | Группа горючести – Г1 (слабогорючие) |
| | ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость" | Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) |
| | ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) |
| | ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) |

М.П.

(руководитель (уполномоченное лицо руководителя) органа по сертификации)

(подпись) Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

(эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы))

(подпись) Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

# ПРИЛОЖЕНИЕ №2

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00733/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

### Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение национального стандарта или свода правил, наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|---|---|---|
| Покрытия на основе акриловых (латексных) красок и баз под колеровку торговых марок: HUSKY, OLIMP, JOBI, «ЭКСПЕРТ», «СОСНОВЫЙ ДОМ», «ДЕКАРТ», «DEKART» «LUXENS», «KRAFOR», «Альфавит», «Класс», предназначенных для внутренних отделочных работ; марок: Краска ЭЛАСТИЧНАЯ, Краска «РЕЗИНОВАЯ», нанесённые на несгораемое основание с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь) 145 г/м$^2$ на один слой, толщиной готового слоя не более 1 мм, изготавливаемых в соответствии с ТУ 2316-086-51218143-2011 изм. №7. | | Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1 |
| | ГОСТ 30244-94 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | Группа горючести – Г1 (слабогорючие) |
| | ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость" | Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) |
| | ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) |
| | ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) |
| Покрытия на основе акриловых (латексных) красок и баз под колеровку торговых марок: HUSKY, OLIMP, JOBI, «ЭКСПЕРТ», «СОСНОВЫЙ ДОМ», «ДЕКАРТ», «DEKART» «LUXENS», «KRAFOR», «Альфавит», «Класс», предназначенных для внутренних отделочных работ, марки: Краска СТРУКТУРНАЯ, нанесённая на несгораемое основание с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь) 1000 г/м$^2$ на один слой, толщиной готового слоя не более 3 мм; изготавливаемых в соответствии с ТУ 2316-086-51218143-2011 изм. №7. | | Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1 |
| | ГОСТ 30244-94 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | Группа горючести – Г1 (слабогорючие) |
| | ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость" | Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) |
| | ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) |
| | ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) |

М.П. Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Подсевалов Денис Сергеевич (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Коншин Александр Александрович (фамилия, имя, отчество)

Руководитель